

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio N°237/24, Res. N°16/25 sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.

Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión, luego del cual deberá presentarse juntamente con una constancia de seguimiento de producto en el mercado según las Resoluciones previamente indicadas.

Granted according to the product requirements established by the Res. Ministry of Economy, Secretariat of Industry and Commerce N°237/24, Res. N°16/25 their annexes and complementary provisions to the product(s) with the following characteristics.

This Certificate will be valid 2 years from the date of issuance, after that it must be presented along with a market surveillance evidence according to the previously indicated Resolutions.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto	Evaporador
Product	
Titular del Certificado / Dirección	Ansal Refrigeración S.A.
Certificate holder / Address	Otamendi 530, C.A.B.A., Argentina.
Fábrica / Dirección	SHENGZHOU CITY REFRIGERATION EQUIPMENT FACTORY // 8 Jiangsan Road, Sanjiang Industrial Area, Shengzhou, China.
Factory / address	
Características técnicas	220V; Ø1+N; 50Hz; Refrigerantes: R22; R134; R404; Ver Anexo 1.
Technical characteristics	
Marca Comercial	BLUESTAR.
Trade mark	
Modelo o tipo	DL-2.0/10; DL-3.0/15; DL-5.0/25; DL-8.0/40; DL-11.2/55; DD-1.3/7; DD-2.2/12; DD-2.8/15; DD3.7/22; DD-5.6/30; DD-7.5/40; DD-11.2/60.
Model or type	
Norma(s) aplicada(s)	IEC 60335-1:2013 (Ed 5.1) + IEC 60335-2-40:2013 (Ed. 5.0.)
Standard(s) used	
Informe(s) de ensayo / Emitido por	AN -09-18-3166.
Test report / issued by	LENOR S.R.L.
Fecha de emisión inicial	26/12/2018.
Date of first edition	
Observaciones	Este certificado anula y reemplaza al TCSE-IACSA-0055/022.2 con fecha 20/09/2021 por traspaso de la licencia de la Resolución N° 169/18 a la N°237/24, Res. N°16/25. Esta revisión no modifica la última fecha de vigilancia de mercado informada.
Remarks	

Firma

Signature


Lic. Federico A. Cintolo

Responsable Técnico

MODELO	CAPACIDAD [W]	POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL [W]	Potencia Descongelamiento [kW]	Presión diseño	Presión prueba
DL-2.0/10	2000	1 x 150	1	1,8Mpa	2,9MPa
DL-3.0/15	3000	2 x 150	1,8		
DL-5.0/25	5000	3 x 150	2,4		
DL-8.0/40	8000	2 x 280	4,5		
DL-11.2/55	11200	2 x 280	4,5		
DD-1.3/7	1300	1 x 150	1,5		
DD-2.2/12	2200	2 x 150	2,7		
DD-2.8/15	2800	2 x 150	2,7		
DD3.7/22	3700	3 x 150	3,6		
DD-5.6/30	5600	2 x 280	4,5		
DD-7.5/40	7500	2 x 280	4,5		
DD-11.2/60	11200	2 x 640	7,8		

Información adicional (si es necesaria)
Additional information (if necessary)

Firma
Signature


Lic. Federico A. Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com
Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

22/5/2025