

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio N°237/24, Res. N°16/25 sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.
Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión, luego del cual deberá presentarse juntamente con una constancia de seguimiento de producto en el mercado según las Resoluciones previamente indicadas.
Granted according to the product requirements established by the Res. Ministry of Economy, Secretariat of Industry and Commerce N°237/24, Res. N°16/25 their annexes and complementary provisions to the product(s) with the following characteristics.
This Certificate will be valid 2 years from the date of issuance, after that it must be presented along with a market surveillance evidence according to the previously indicated Resolutions.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA
Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto

Product

Miniforizador para Unidades Condensadoras.

Titular del Certificado / Dirección

Certificate holder / Address

Ansal Refrigeración S.A.
Otamendi 530, C.A.B.A, Argentina.

Fábrica / Dirección

Factory / address

Ningbo Lion Ball Ventilator Co., Ltd. // No.426, Zhenshi Road, Jiangshan Town, Yinzhou, Ningbo, China.

Características técnicas

Technical characteristics

220-240V~; 50/60Hz; 1) 0.21-0.24A; 2) 0.14-0.10A.

Marca Comercial

Trade mark

BLUESTAR.

Modelo o tipo

Model or type

1) FD15050A2HS; 2) YJF63-1238.

Norma(s) aplicada(s)

Standard(s) used

IEC 60335-1: 2010 (Ed. 5.0) + IEC 60335-2-40: 2013 (Ed. 5.0).

Informe(s) de ensayo / Emitido por

Test report / issued by

AN-10-17-3951; AN-01-21-8680.
LENOR S.R.L.

Fecha de emisión inicial

Date of first edition

11/12/2017.

Observaciones

Remarks

Este certificado anula y reemplaza al CSE-IACSA-A16-049.1 de fecha 01/07/2024. Revisión documental por traspaso de la licencia de la Resolución N° 169/18 a la N°237/24, Res. N°16/25 y por cambio de esquema de MARCA a TIPO. Esta revisión modifica la vigencia del certificado, extendiéndola 12 meses desde su último vencimiento (hasta 06/12/2026) y su vigencia posterior dependerá de realizar el proceso de vigilancia correspondiente.

Firma

Signature


Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso CF
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emisión de esta revisión / Issue date of this edition :

05/11/2025