

Este certificado ha sido emitido según los requisitos de las Res. M.E.S.I.C. 237/24, Res. 16/25 sus anexas y complementarias. Este Certificado de Tipo no permite colocar ninguna de las Marcas ETL-Intertek sobre el producto o su embalaje, ni tampoco en publicidades o papelería del fabricante, importador o distribuidor y será válido por un plazo de 2 años corridos a partir de la fecha de su emisión. Vencido dicho plazo podrá mantenerse válido mediante la constancia de vigilancia de mercado correspondiente. This certificate has been issued in accordance with the requirements of Resolutions M.E.S.I.C. 237/24 and 16/25, and their annexes and supplementary regulations. This Type Certificate does not permit the placement of any ETL-Intertek Marks on the product or its packaging, nor on advertising or stationery of the manufacturer, importer, or distributor, and will be valid for a period of two consecutive years from the date of issuance. After this period, it may remain valid with the corresponding market surveillance certificate.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto

Product

Bomba de Calor para Piscinas (Inverter).

Titular del Certificado / Dirección

Certificate holder / Address

Ansal Refrigeración S.A.
Otamendi 530, C.A.B.A, Argentina.

Fábrica / Dirección

Factory / address

Power World Machinery Equipment Co., Ltd // No.32 Luxi 2nd Road,Xixi Street,Liaobu Town,Dongguan,China.

Características técnicas

Technical characteristics

230V; 50/60 Hz; Gas Refrigerante R32; IPX4; Clase I + Anexo I.

Marca Comercial

Trade mark

ALFA HACKERS; ALFA HUMANS; BLUESTAR.

Modelo o tipo

Model or type

1) PW008-KZXYC-F; 2) PW015-KZXYC-F; 3) AH CHILLER MINI; 4) AH CHILLER PRO.

Norma(s) aplicada(s)

Standard(s) used

IEC 60335-1: 2020 (Ed. 6.0) + IEC 60335-2-40: 2013 + A1: 2016 (Ed. 5.1).

Informe(s) de ensayo / Emitido por

Test report / issued by

SE Nº 79860.
IADEV S.A.

Fecha de emisión inicial

Date of first edition

24/07/2026.

Observaciones

Remarks

NA.

Firma

Signature

Lic. Federico Arturo Cintolo

Responsable Técnico



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 008

Intertek Argentina Certificaciones S.A.

Cerrito 1136, 4° Piso

(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina

Oficina: +54 (11) 5217-9487

Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

24/7/2026

ANEXO I / ANEX I

Nº	Modelo o tipo Model or type	Características técnicas Technical characteristics
1	PW008-KZXYC-F	230V; 50/60 Hz; Capacidad en Frio 2,0 kW; Capacidad en Calor 4,0 kW; Consumo Max. 0,8 kW; Max. Corriente 4A; Gas Refrigerante R32 (180gr); IPX4; Clase I.
2	PW015-KZXYC-F	230V; 50/60 Hz; Capacidad en Frio 2,1 kW; Capacidad en Calor 4,5 kW; Consumo Max. 1,4 kW; Max. Corriente 6A; Gas Refrigerante R32 (280gr); IPX4; Clase I.
3	AH CHILLER MINI	230V; 50/60 Hz; Capacidad en Frio 2,0 kW; Capacidad en Calor 4,0 kW; Consumo Max. 0,8 kW; Max. Corriente 4A; Gas Refrigerante R32 (180gr); IPX4; Clase I.
4	AH CHILLER PRO	230V; 50/60 Hz; Capacidad en Frio 2,1 kW; Capacidad en Calor 4,5 kW; Consumo Max. 1,4 kW; Max. Corriente 6A; Gas Refrigerante R32 (280gr); IPX4; Clase I.
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Información adicional (si es necesaria)

Additional information (if necessary)

Firma

Signature


Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico

OAA 
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 008

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com
Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

24/7/2026