

Este certificado ha sido emitido según los requisitos de las Res. M.E.S.I.C. 237/24, Res. 16/25 sus anexas y complementarias. Este Certificado de Tipo no permite colocar ninguna de las Marcas ETL-Intertek sobre el producto o su embalaje, ni tampoco en publicidades o papelería del fabricante, importador o distribuidor y será válido por un plazo de 2 años corridos a partir de la fecha de su emisión. Vencido dicho plazo podrá mantenerse válido mediante la constancia de vigilancia de mercado correspondiente. This certificate has been issued in accordance with the requirements of Resolutions M.E.S.I.C. 237/24 and 16/25, and their annexes and supplementary regulations. This Type Certificate does not permit the placement of any ETL-Intertek Marks on the product or its packaging, nor on advertising or stationery of the manufacturer, importer, or distributor, and will be valid for a period of two consecutive years from the date of issuance. After this period, it may remain valid with the corresponding market surveillance certificate.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Motor para Unidades Condensadoras.
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	Ansal Refrigeración S.A. Otamendi 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Ningbo Lionball Ventilator Co., LTD. // No. 426 Zhenshi Rd., Jiangshan Town, Yinzhou, Ningbo, China.
Características técnicas Technical characteristics	100-240V; 50/60Hz; 1300/min; IP65; Clase II; 1) 30W; 0,44-0,20A; 2) 20W; 0,36-0,18A; 3) 18W; 0,20-0,06A; 4) 12W; 0,16-0,06A.
Marca Comercial Trade mark	BLUESTAR.
Modelo o tipo Model or type	1) ECM20-4G; 2) ECM12-4G; 3) ECM08-4G; 4) ECM08-5G.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 60335-1: 2020 (Ed. 6.0) + IEC 60335-2-40: 2018 (Ed. 6.0).
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	AN -03-25-9518. LENOR S.R.L.
Fecha de emisión inicial Date of first edition	20/05/2025.
Observaciones Remarks	Este certificado anula y reemplaza al CSE-IACSA-A16-082.1 de fecha 20/05/2025. Revisión documental por cambio de esquema de MARCA a TIPO. Esta revisión no modifica la última fecha de vigilancia de mercado informada.

Firma
Signature

Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico



Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emisión de esta revisión / Issue date of this edition:

29/07/2026